



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике**

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 59-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Балеинского, Дебесского и Кезского районов

427550, п. Балеино, ул. Полевая, 12, телефон (факс) 8(34166) 5-27-18

e-mail: balgpn@mchs-18.ru

п. Балеино

«29» апреля 2021 г.

Предписание № 26/11/1-1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Балеинская основная школа»
Максимовой Марине Петровне

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 26/11 от «29» марта 2021 г., выданного и.о. главного государственного инспектора Балеинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Барышниковым Павлом Юрьевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «07» апреля 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «07» апреля 2021 г., с 11 ч. 40 мин. «29» апреля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «29» апреля 2021 г. проведена **плановая** проверка объектов защиты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Балеинская основная школа», (юридический адрес: Удмуртская Республика, Балеинский район, с.Балеино, ул. Школьная, 2, осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, Балеинский район, с.Балеино, пер. Вос, 7)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Балеинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Маланьин Иван Витальевич

совместно с: директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Балеинская основная школа» Максимовой Мариной Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	Дверные проемы на путях эвакуации менее 1,9 м (запасной выход из игровой на улицу, запасной выход из	п.4 ст. 4 ФЗ 123 п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 п. 6.16 СНиП 21-01-97 п.4.8 СНиП II-Л.2-72*	01.04.2022	

раздевалки на улицу, дверь между игровыми, дверь между игровой и коридором)			
---	--	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор
Балезинского, Дебесского и Кезского районов
по пожарному надзору Маланьин И.В.



(подпись)
«29» апреля 2021 г.
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Максимова Мария Петровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» апреля 2021 г.

(подпись)